



# Certificat

## Certificate

Page 1 sur 2

### NF – Sécurité Incendie Domestique DéTECTEURS Avertisseurs Autonomes de fumée

#### Extension

Numéro du certificat : NS-DAAF03-B0  
du 19 février 2020

|                               |
|-------------------------------|
| Nature et date de la décision |
| Extension                     |
| N° : NS-DAAF03-B0             |
| du 19 février 2020            |

#### La Société :

**Siterwell Electronics CO., Limited**  
No.666 Qingfeng Road, Jiangbei District,  
Ningbo  
315034 ZHEJIANG PROVINCE  
CHINE

#### Titulaire numéro : NS

|                            |
|----------------------------|
| Date de fin de validité du |
| 19 février 2023            |

**Usine :** JIANGBEI, NINGBO CHINE

est autorisée à apposer la marque NF sur les produits suivants, selon les conditions définies dans le référentiel de certification de l'application NF précisée ci-dessus :

Référence commerciale : **GS526**

Marque commerciale : **SITER**

Ce certificat atteste :

- que le produit désigné est certifié conforme aux normes et spécifications complémentaires tel qu'indiqué dans le référentiel de certification NF 292 – Sécurité Incendie Domestique ;
- que le système qualité de la société a été évalué conformément au référentiel de certification NF 292 – Sécurité Incendie Domestique.

Il n'engage en aucun cas AFNOR Certification quant à la conformité réglementaire de l'installation dans laquelle le produit objet de ce certificat sera utilisé.

Ce certificat n'est valable qu'accompagné de son annexe.

Il annule et remplace tout certificat antérieur.



## NF – Sécurité Incendie Domestique

### Détecteurs Avertisseurs

### Autonomes de fumée

#### Extension

Numéro du certificat : NS-DAAF03-B0  
du 19 février 2020

Page 2 sur 2

#### Caractéristiques certifiées essentielles couvertes par la marque NF :

|                                                                                                                                           |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Type de montage                                                                                                                           | mural ou plafonnier                            |
| Source d'alimentation principale                                                                                                          | interne au dispositif                          |
| Référence des piles certifiées                                                                                                            | Panasonic CR123A GP Energy CR123A , GPI CR123A |
| Autonomie                                                                                                                                 | 10 ans                                         |
| Indicateur d'alarme individuelle                                                                                                          | oui                                            |
| Dispositif interconnectable                                                                                                               | non                                            |
| Dispositif connectable                                                                                                                    | non                                            |
| Prévu pour installation dans un camping-car                                                                                               | oui                                            |
| Dispositif de neutralisation d'alarme                                                                                                     | oui                                            |
| Option accessibilité                                                                                                                      | non                                            |
| Report défaut de batterie la nuit                                                                                                         | non                                            |
| Ce produit utilise le principe de diffusion ou de transmission de la lumière.<br>Il ne comporte pas de substances radioactives.           |                                                |
| Le DAAF est livré avec une pile (ou batterie), une fiche informative,<br>une notice d'installation et de maintenance claire et explicite. |                                                |
| Ergonomie validée de manière à limiter les risques de mauvaise utilisation<br>(«oubli» de la pile, montage de la pile à l'envers...).     |                                                |
| Le marquage du produit et la documentation accompagnant le produit sont rédigés en français<br>(au minimum).                              |                                                |
| Le producteur du DAAF adhère à un éco-organisme pour l'élimination des déchets et<br>la protection de l'environnement                     |                                                |
| Le bénéficiaire de ce certificat met à disposition du consommateur<br>un service d'assistance téléphonique                                |                                                |

La conformité à l'annexe ZA de la norme NF EN 14604 est attestée par le marquage CE apposé sur le produit conformément au règlement Produits de Construction (EU) n° 305/2011.

Ce certificat NF est valable jusqu'au **19 février 2023** sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute sanction conformément aux règles générales de la marque NF. Ce certificat atteste de la conformité au référentiel de certification NF 292 en vigueur et à la norme EN14604 : 2005.